

## ご意見・ご要望（ 回答 ）



ご意見・ご要望お寄せいただきありがとうございます。  
当院の対応について回答いたします。

※掲示内容については、簡略化しております。

ご意見・ご要望	回 答
内視鏡検査室の待合が暑い。	<p>ご意見ありがとうございました。</p> <p>内視鏡検査室の暑さについては、ご迷惑をおかけしております。</p> <p>暑い環境の原因といたしましては、この猛暑により外気温が既存の冷房設備の能力を超えているため、本来の働きができない状態となっております。</p> <p>改善策といたしましては、エアコン等を設置することが必要であり現在設置を検討しております。</p> <p>ご理解の程、よろしく願いいたします。</p>